

АКТ
сдачи-приемки разведочно-эксплуатационной скважины для технического водоснабжения.

г. Железнодорожный

_____ 2018г

Исполнитель ООО «ВодоСтрой» в лице директора Царапкина Д. Ю. сдает, а _____ принимает работы по бурению скважины для технического водоснабжения, расположенной по адресу

При сдаче-приемке установлено:

1. Общая глубина скважины от поверхности земли 65 м.
 2. Конструкция скважины, пройденной роторным способом бурения;
 - а) колонна диаметром 140 мм от 0 до 12 м;
 - б) то же 110 мм от 8 до 55 м;
 - в) открытый ствол пробурен диаметром 93 мм от 55 до 65 м;
- Статический уровень воды перед началом откачки 16 м.
Откачка производилась скважинным насосом диаметром 3 дюйма, установленного на трубах диаметром 40 мм., на глубину 25 метров.
Полное осветление воды после начала откачки достигнуто через 1 ч 40 мин.

Работы выполнены в полном объеме, качественно и надлежащим образом.
Претензий по качеству выполненных работ на дату подписания вышеназванного акта ввода Заказчик не имеет.

Гарантийные обязательства по скважине составляют 3 года.

Сдал:

Директор

_____/Д. Ю. Царапкин/

м.п.

Принял:
